

Załącznik nr 4

WYKAZ PRAC DO WYKONANIA NA PLACACH ZABAW

L. p.	Lokalizacja	Place zabaw	Prace przewidziane do przeprowadzenia	Siłownie Plenerowe	Prace przewidziane do przeprowadzenia	Boisko trawiaste do piłki nożnej	Prace przewidziane do przeprowadzenia	Trybuny konstrukcji stalowej	Prace przewidziane do przeprowadzenia	Boisko koszykówki	Prace przewidziane do przeprowadzenia	Boisko do koszykówki, kort tenisowy, bieżnia, boisko do piłki siatkowej	Prace przewidziane do przeprowadzenia
1	Narutowicza 6/8	X	1. Wymienić płytę karuzeli na płytę z blachy aluminiowej ryflowanej. 2. Wykonać konserwację, impregnację wszystkich elementów drewnianych na placu zabaw. 3. Boki zjeżdżalni wymienić na nowe z płyty HDPE. 4. Uzupełnić tablicę z regulaminem o dane kontaktowe do zarządcy placu zabaw tel. (43) 871 07 02.										
2	Targowa 16/18	X	1. Obecnie znajdującą się huśtawkę wahadłową podwójną oraz bujak sprężynowy należy zainstaować na placu zabaw - Przejazd 16. 2. Usunąć korozję z śrub i łańcucha huśtawki wahadłowej lub wymienić na nowe.										
3	Grunwaldzka 2	X	1. Obsypać wystający fundament przy rurze. 2. Wykonać konserwację i wymianę skorygowanych podkładek i śrub przy tyrolce. Sprawdzić ich dokręcenie, wymienić zbyt krótką śrubę przy odbojniku sprężynowym. 3. Uzupełnić tablicę z regulaminem o dane kontaktowe do zarządcy placu zabaw tel. (43) 871 07 02.	X	1. Wyknać odczyszczenie ognisk korozyjnych na elementach i przemaalować farbą antykorozyjną. 2. Uzupełnić tablicę z regulaminem o dane kontaktowe do zarządcy placu zabaw t. (43) 871 07 02.								
4	Przejazd 16	X	1. Wymienić płytę karuzeli na płytę z blachy aluminiowej ryflowanej. 2. Wykonać konserwację, impregnację wszystkich elementów drewnianych na placu zabaw. Ubytki w elementach drewnianych wypełnić szpachlą do drewna i zaimpregnować. Obluzowane deskowania podesty poprawić mocowanie. Rozwarstwiający się słupy z drewna klejonego wyienić. 3. Boki zjeżdżalni wymienić na nowe z płyty HDPE. 4.Dostosować nawierzchnię amortyzującą do wymagań normy PN-EN 1776 (20cm piasku lub inna spełniająca wymóg normowy). 5. Uzupełnić tablicę z regulaminem o dane kontaktowe do zarządcy placu zabaw tel. (43) 871 07 02.	X	1. Zdemontować rurę i mechanizm obrotowy przy prasie nożnej w celu sprawdzenia krzywizny. Doprowadzić rurę do pionu w razie konieczności wymienić łożysko na nowe.								

5	Publiczne Centrum Sportu i Rekreacji w Sworawie	X	1. Wymienić uszkodzone deskowanie ławek, odmalować ławki. 2. Zamontować tablicę z regulaminem z wymaganymi danymi w tym kontakt do zarządcy placu zabaw tel. (43) 871 07 02.	X	1. Uzupełnić dane na tablicy z regulaminem w tym kontaktowe do zarządcy tel. (43) 871 07 02 i numery alarmowe. 2. Wgrodzić siłownie od placu zabaw.	X	1. Odczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie bramki. 2. Przeprowadzić niwelację nawierzchni (wyrównanie terenu) i wyznaczyć linie do gry w piłkę.						
6	OSP Niemysłów	X	1. Obsypać ziemią wystający fundament przy rurze pionowej zestawu wielofunkcyjnego. 2. Oddzielić nogi drewniane od gruntu w celu zapobiegnięcia butwienia drewna przy huśtawce wahadłowej. 3. Dostosować nawierzchnię amortyzującą do wymagań normy PN-EN 1776 (20cm piasku lub inna spełniająca wymóg normow). 4. Zamontować tablicę z regulaminem z wymaganymi danymi w tym kontakt do zarządcy placu zabaw tel. (43) 871 07 02.										
7	WCK Lipnica	X	1. Dostosować nawierzchnię amortyzującą do wymagań normy PN-EN 1776 (20cm piasku lub inna spełniająca wymóg normow). 2. Uzupełnić tablicę z regulaminem o dane kontaktowe do zarządcy placu zabaw tel. (43) 871 07 02.										
8	Centrum Turystyki i Rekreacji Kraina Bez Barrier w Byczynie	X	1. Wymienić liny przy zestawie wielofunkcyjnym z wytartymi oplotami ochronnymi. 2. Wymiana podestów i stopni na nowe płyty HDPE.			X	1. Należy sprawdzić dokręcenie śrub montażowych wszystkich masztów do fundamentu oraz pozostałych śrub na masztach.	X	1. Należy sprawdzić dokręcenie połączeń śrubowych trybun.	X		X	1. Wymienić skorodowane śruby przy konstrukcjach stalowych do koszykówki.